

OKRESNÝ ÚRAD DOLNÝ KUBÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

Číslo spisu

OU-DK-OSZP-2024/008312-014

Dolný Kubín

13. 12. 2024



Rozhodnutie

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou

Výrok

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v súlade s ustanoveniami § 73 vodného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

stavebníkovi: Obec Horná Lehota, Horná Lehota 210, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 00 314 498

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)

povoľuje

uskutočnenie vodnej stavby „Horná Lehota – IBV Pod Dielec. Inžinierske siete – II. Etapa. SO 01 Vodovod, SO 02 Kanalizácia“.

Stavba sa bude realizovať na pozemkoch parc. C-KN č. 691/114 (E-KN č. 691/1), 691/22 (E-KN č. 691/22, 691/23), 691/180 (E-KN č. 691/26), 691/117, 691/88, 691/181, 691/182, 691/188 (E-KN č. 691/25) v k. ú. Horná Lehota, obec Horná Lehota.

Obec Sedliacka Dubová ako príslušný stavebný úrad vydal rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. s. 30/2021/323-03 zo dňa 06. 06. 2024, právoplatné dňa 08. 07. 2024 a súhlasné záväzné stanovisko pod č. 179/2024/688-01 zo dňa 30. 10. 2024 k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa § 140b stavebného zákona, ktorým overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí.

Účel vodnej stavby: verejné zásobovanie pitnou vodou.

Popis stavby, na ktorú sa vzťahuje povolenie:

SO - 01 Vodovod – rieši zásobovanie plánovaných rodinných domov v záujmovej lokalite pitnou a požiarnou vodou. Zásobovanie pitnou vodou rad „C-2“ z HD-PE, PE 100, SDR17, PN10 – DN100 (d110x6,6 mm) o dĺžke 162,0 m, bude riešené napojením na existujúci vodovod – PVC DN 110. Trasa vodovodu bude prebiehať na začiatku štrkovou cestou a následne rastlým terénom popri existujúcej asfaltovej ceste v súbehu s projektovanou kanalizáciou (SO-02).

Rad „C-2“ končí v km 0,162 podzemným hydrantom DN 80 s funkciou vzdušníka. Vzhľadom na nedostatočné krytie vodovodu je potrebné dosypanie terénu pri existujúcej ceste, aby sa dosiahla nezámrazná hĺbka potrubia aspoň 1,5 m.

SO - 02 Kanalizácia – odvedenie splaškových vôd z plánovaných rodinných domov je navrhnuté gravitačnou stokou „BI“ z PP SN10 – DN/OD 315 o dĺžke 185,0 m. Stoka „BI“ začína napojením do existujúcej šachty obecnej kanalizácie z PVC DN 300 v štrkovej ceste, ďalej pokračuje rastlým terénom popri miestnej asfaltovej komunikácii v súbehu s projektovaným vodovodom (SO-01). Končí v km 0,185 na konci zástavby šachtou Š5. Vzhľadom na nedostatočné krytie kanalizačného potrubia je potrebné dosypanie terénu pri existujúcej ceste, aby sa dosiahla nezámrazná hĺbka potrubia aspoň 1,5 m. Prípojky pre rodinné domy (4 ks), priemerná dĺžka 5,0 m z PP SN10 – DN/OD 160 o dĺžke 20,0 m.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Otto, s. r. o., autorizovaný stavebný inžinier Ing. Vladimír Otto, s. r. o., 026 01 Vyšný Kubín 234, registračné číslo: 4196*Z*A2, zákazka č. 20-059-850, júl 2020.
2. Stavba bude ukončená do: 12/2029.
3. Stavebník je povinný do 15 dní od začatia výstavby písomne oznámiť tunajšiemu úradu termín začatia stavby.
4. Spôsob uskutočnenia stavby: zhotoviteľom.
Stavebník je povinný do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámiť stavebnému úradu zhotoviteľa stavby a predložiť jeho oprávnenie na stavebnú činnosť – realizácia vodných stavieb.
5. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej vodohospodárskym orgánom vo vodoprávnom konaní. Stavebník je povinný prerokovať s tunajším vodohospodárskym orgánom zmeny projektu, ktoré by sa ukazovali v priebehu stavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkoprávne vzťahy.
6. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
7. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.
8. Pred zahájením prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení. Pri ich súbehu alebo križovaní dodržať STN 73 6005 a požiadavky správcov sietí.
9. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona a § 28 vyhl. č. 453/2000 Z. z. na stavbe stavebný denník.
10. V súlade s § 43i ods.3 písm. b) stavebného zákona je stavebník povinný označiť stavenisko tabuľkou a umiestniť ju pred vstupom na stavenisko alebo stavbu na viditeľnom mieste a ponechať ju tam až do kolaudácie stavby, ako aj chrániť ju pred znehodnotením.
11. V súlade s § 43f stavebného zákona na stavbe použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zák. č. 90/1998 Z. z. vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Ku kolaudačnému konaniu predložiť doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov.
12. Nahradíť škodu spôsobenú pri výstavbe alebo prevádzke vodohospodárskeho diela v zmysle Občianskeho zákonníka.
13. Stavebník je povinný uchovávať v nepoškodenom stave doklady od stavby, vrátane projektovej dokumentácie počas výstavby ako aj jestvovania stavby.
14. Najneskôr 30 dní pred uplynutím termínu ukončenia stavby je stavebník povinný podať na tunajší úrad návrh na kolaudáciu stavby, prípadne v termíne do 30 dní pred uplynutím lehoty výstavby požiadať o predĺženie termínu ukončenia stavby.

Stavebník je povinný splniť požiadavky uplatnené v záväzných stanoviskách dotknutých orgánov:

15. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, záv. stan. č. OU-DK-OSZP-2024/00699-002 zo dňa 23. 09. 2024:

- Pri umiestnení a následnej realizácii stavby dohliadať na minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie, pri výkopových a stavebných prácach zabezpečiť dopravné prostriedky, stavebné stroje a stavebné mechanizmy proti únikom ropných látok do povrchových vôd, podzemných vôd a do pôdy.
- Pri realizácii výkopových prác zabezpečiť výkopy tak, aby vo výkopoch nemohli uviaznuť živočíchy, drobné zemné cicavce, obojživelníky, ktoré predstavujú pre nich pascu.
- S odpadovým materiálom a prebytočnou zeminou nakladať v súlade s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva, odpad a prebytočnú zeminu neumiestňovať do brehových porastov blízkej rieky Orava (rieka Orava

je maloplošné chránené územie Chránený areál Rieka Orava, kde platí 4. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny, zároveň je územím európskeho významu SKUEV0243 Rieka Orava a patrí do medzinárodne významných mokradí Ramsarská lokalita Rieka Orava a jej prítoky), močiarnych biotopov a iných biotopov chránených druhov rastlín a živočíchov.

- Po ukončení všetkých zemných a stavebných prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu.

16. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, záv. stan. č. OU-DK-OSZP-2024/006988-002 zo dňa 20. 09. 2024:

- Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby budú zhodnotené, príp. zneškodnené v zmysle zákona o odpadoch. Upozorňujeme na povinnosti, ktoré vyplývajú z ustanovenia § 77 zákona o odpadoch pri nakladaní so stavebným odpadom – zákon č. 230/2022 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon o odpadoch.
- Výkopovú zeminu je možné použiť v mieste staveniska – na zásypové práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou alebo odovzdať povolenému zariadeniu.
- V prípade, že chce pôvodca odpadu použiť odpad kat. č. 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 (nekontaminovanú zeminu) a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál ako vedľajší produkt, je potrebné, aby splnil podmienky ustanovené v § 2 ods. 4 zákona o odpadoch a § 5 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
- Počas výstavby je pôvodca odpadov povinný viesť evidenciu vzniknutých odpadov, príp. vedľajších produktov a po ukončení prác ich predložiť tunajšiemu úradu.

17. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, záv. stan. č. OU-DK-OSZP-2024/007312-003 zo dňa 12. 09. 2024:

- Vodovodné a kanalizačné prípojky nie sú vodnými stavbami v zmysle § 52 ods. 1 písm. j) vodného zákona a na ich povolenie je príslušný všeobecný stavebný úrad. Podľa § 4 zákona o VV a VK súčasťou verejného vodovodu je pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom a súčasťou verejnej kanalizácie je zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie.
- Vlastníci prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov a verejných kanalizácií alebo vlastníci ich častí prevádzkovo súvisiacich upravujú svoje vzájomné práva a povinnosti v písomnej zmluve, ktorá je podmienkou pre vydanie stavebného povolenia.
- Vlastník verejného vodovodu a verejnej kanalizácie môže prevádzkovať verejný vodovod a verejnú kanalizáciu len ak spĺňa všetky podmienky vzťahujúce sa na prevádzkovateľa podľa zákona o VV a VK a osobitného predpisu, inak je povinný zabezpečiť prevádzkovateľa podľa § 5 zákona o VV a VK, s ktorým si upraví vzájomné práva a povinnosti v písomnej zmluve, ktorá je podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.
- K bezprostrednej ochrane vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie pred poškodením a na zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti sa v zmysle § 19 zákona o VV a VK vymedzuje pásmo ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie (ďalej len „pásmo ochrany“).
- Mimo zastavaného územia sú ochranné pásma určené zo zákona, t. j. pásma ochrany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm sa vymedzujú zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu a potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m. O určenie pásiem ochrany v inej vzdialenosti, z dôvodu miestnych podmienok, je možné požiadať tunajší úrad, pričom žiadosť musí obsahovať odôvodnenie určenia inej vzdialenosti.
- Pásmo ochrany, ktoré je umiestňované v cestnom telese pozemných komunikácií sa nevymedzuje.
- V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.
- V súlade s § 27 zákona o VV a VK je každý povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
- Pri križovaní a súbahu podzemných vedení dodržať STN 73 6005.
- Rešpektovať pripomienky vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v obci.
- Počas realizácie stavby a pri jej prevádzkovaní dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona. Pri výstavbe vykonať také opatrenia, ktoré zabránia úniku znečisťujúcich látok (pohonné hmoty a oleje) zo stavebných strojov, mechanizmov a stavebných dopravných prostriedkov do podzemných a povrchových vôd a do pôdy ako aj ich

zmiešaní s vodami z povrchového odtoku alebo ich ohrozeniu v súlade s ustanoveniami § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

• Realizáciou stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov a k negatívnemu vplyvu na životné prostredie.

18. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vyjadrenie č. OU-ZA-OCDPK-2024/075258/2 ŠPA zo dňa 23. 10. 2024:

• V prípade akéhokoľvek využitia cesty I/59 (napr. umiestnenia vozidiel na predmetnej ceste), je stavebník povinný pred realizáciou prác požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty v zmysle § 8 cestného zákona a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon.

• V prípade umiestnenia dočasných dopravných značiek a zariadení na cestu I/59 je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie určenia (predložiť projekt dočasného dopravného značenia, ktorý bude vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom).

• V prípade obmedzenia cestnej premávky na dotknutej ceste počas realizácie stavebných prác je potrebné podať žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku na tunajší cestný správny orgán v zmysle § 7 cestného zákona a § 10 vyhlášky č. 34/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon.

• Materiál získaný výkopovými prácami nesmie byť ukladán na vozovku, ale musí byť odvezený na skládku.

• Pri stavebnej činnosti neznečisťovať cestu I/59 a v prípade potreby ju bezodkladne čistiť.

• Rešpektovať ustanovenia § 18 cestného zákona, ako aj § 20 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon.

• Stavebník dodrží podmienky uvedené v stanovisku Slovenskej správy ciest č. SSC/2185/2024/2330/37150 zo dňa 01. 10. 2024.

• Stavebník je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny orgán doplniť v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad dotknutou cestou v zmysle § 3c ods. 1 písm. b) cestného zákona.

• Prípadné zmeny v projektovej dokumentácii žiadame predložiť na Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

19. Okresný úrad Dolný Kubín, pozemkový a lesný odbor, stan. č. OU-DK-PLO-2024/008144-002 zo dňa 14. 10. 2024:

• Súhlasí s použitím poľnohospodárskej pôdy na uvedený nepoľnohospodársky zámer na dobu uvedenú v žiadosti žiadateľa a to v lehote od 01. 11. 2024 do 31. 10. 2025.

• 2. Určuje podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy takto:

- použiť poľnohospodársku pôdu iba na účel uvedený v žiadosti podľa priloženej situácie

- použiť poľnohospodársku pôdu len so súhlasom vlastníka pozemkov

- vykonať skrávkku humusového horizontu podľa vypracovanej bilancie

- zabezpečiť vrátenie poľnohospodárskej pôdy použitej na nepoľnohospodársky účel do pôvodného stavu

- písomne oznámiť ukončenie použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely do 15 dní po uplynutí určenej lehoty na uvedenie do pôvodného stavu

- určuje lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu najneskôr do 31. 10. 2025.

20. OR HaZZ v Dolnom Kubíne stanovisko č. ORHZ-DK1-2024/000407-003 zo dňa 21. 10. 2024:

• S predloženou projektovou dokumentáciou stavby súhlasí bez pripomienok.

• Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

21. Slovak Telekom, a. s., Bratislava, vyj. č. 6612422872 zo dňa 14. 08. 2024:

V záujmovom území nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

• Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

• Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

• Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním

projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

22. OVS, a. s., Dolný Kubín, vyj. č. 5499/9/tech/LZ/2024 zo dňa 30. 09. 2024:

- Pred začatím zemných prác je investor povinný objednať presné vytyčenie sietí v majetku alebo v správe OVS, a. s. u zodpovednej osoby: Peter Hudák, majster dispečingu a diagnostiky sietí, mobil: +421 905 783 005, email: vytycenie@ovs.sk.
- Pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie umiestnených v cestnom telese pozemných komunikácií sa nevymedzuje. Z toho dôvodu požadujeme pri súbehu a križovaní podzemných vedení dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
- Realizáciu stavby zabezpečiť organizáciou odborne spôsobilou pre výstavbu vodohospodárskych stavieb.
- Na vybudovanom verejnom vodovode vykonať tlakovú skúšku podľa STN 75 5911 za účasti zástupcu OVS, a. s.
- Na vybudovanej splaškovej kanalizácii vykonať skúšky vodotesnosti podľa EN 16 10 (75 6910). Ku všetkým skúškam požadujeme prizvať zástupcu OVS, a. s.
- Pripojenie na existujúce potrubie verejného vodovodu zrealizuje OVS, a. s., na základe objednávky investora. Ostatné práce pri montáži vodovodu je možné dohodnúť s majstrom obvodu (Peter Mesároš – 0907 852 933).
- Pripojenie na existujúce potrubie verejnej kanalizácie zrealizuje OVS, a. s., na základe objednávky investora. Ostatné práce pri montáži verejnej kanalizácie je možné dohodnúť s majstrom obvodu (Ján Sárený – 0907 850 597).
- Po vybudovaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie požadujeme zabezpečiť geodetické zameranie stavby, ktorého jedno vyhotovenie v digitálnej forme odovzdať OVS, a. s.
- V zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. „Verejné vodovody sa zriaďujú a prevádzkujú vo verejnom záujme a najmä na účely hromadného zásobovania obyvateľov pitnou vodou.“ Hydranty slúžia výhradne na prevádzkové účely verejného vodovodu, ako vzdušníky resp. kalníky.

23. SPP - distribúcia, a. s., Bratislava, vyj. zn. TD/NS/0817/2024/Šk zo dňa 13. 09. 2024:

V záujmovom území sa nachádza plynárenské zariadenie STL2 plynovod DN50 PE, STL2 pripojovacie plynovody, PN 380 kPa.

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E- služby).
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050 a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.

- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (josef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

24. Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina, vyj. č. 202409-SP-0073-1 zo dňa 16. 09. 2024:

- V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z., § 43 (VN vedenie 22 kV vzdušné, NN vedenia vzdušné, NN podzemné vedenia).
- Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytyčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia elektronické služby) vytyčí určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
- Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise o vytyčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka.
- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VVN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu. Ochranné pásmo Elektrickej stanice

do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu.

- V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- Upozorňujeme, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.

25. Krajský pamiatkový úrad Žilina záväzné stanov. č. Z-PUSR-018607/2024 zo dňa 05. 03. 2024:

- Termín začatia výkopových prác súvisiacich so stavbou je stavebník povinný písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná pred začatím výkopových prác prieskum detektorom kovov a následne odborný dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.
- Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
- Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v prípade zistenia resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález KPÚ Žilina. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

26. Slovenská správa ciest, IVSC, M. Rázusa 104/A, Žilina stanovisko č. SSC/2185/2024/2330/37150 zo dňa 01. 10. 2024:

- Začatie a ukončenie prác požadujeme oznámiť zástupcovi majetkového správcu cesty I/59 (Ing. Dlugošová, tel. 0903 892 141; Ing. Dubovec, tel. 0911 973 186) min. 5 dní vopred, ktorého prípadné doplňujúce pokyny a požiadavky je potrebné rešpektovať.
- Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie, stabilita cestného telesa cesty I/59 a jeho príslušenstva.
- Vlastník/správca prípojok IS si nebude voči správcovi cesty I/59 uplatňovať obmedzenia v ochrannom pásme IS, ktoré by bránili výkonu údržby, resp. opravy tejto cesty bežnými postupmi.
- Po ukončení stavebných prác je potrebné miesto zásahu uviesť do pôvodného stavu s dôrazom na dôsledné zhutnenie stavebných jám.
- Pri stavebných prácach nesmie dôjsť k znečisťovaniu priľahlého úseku cesty v našej správe ani k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
- Stavebný materiál nesmie byť skladovaný na cestnom telese.
- Investor /zhotoviteľ/ stavby zodpovedá za škody, ktoré vzniknú na cestnom majetku resp. majetku tretích osôb spôsobených jeho činnosťou.
- V prípade ďalšej výstavby v predmetnej lokalite žiadame predložiť našej organizácii kompletnú projektovú dokumentáciu na zaujatie stanoviska.
- Prípadné zmeny PD požadujeme predložiť na posúdenie.
- Súčasne si vyhradzuje dodatočne stanoviť podmienky, alebo uvedené pripomienky zmeniť alebo doplniť, ak si to vyžiada záujem správcu ciest I. triedy.

27. Slovenský pozemkový fond, stanovisko č. SPFS17224/2024/740/009,SPFZ0033331/2024 zo dňa 20. 02. 2024: SPF, Odbor stanovísk a vecných bremien súhlasí s vydaním územného a stavebného rozhodnutia na predmetnú stavbu na pozemku NV (KN-E p. č. 691/1), podľa predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie za podmienok:

- Žiadateľ bude mať na dotknutý pozemok NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený porealizačný geometrický plán.
- Žiadateľ bezodkladne požiada o zriadenie vecného bremena po realizácii stavby, pričom k žiadosti o zriadenie vecného bremena je potrebné doložiť, geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena a stanovisko SPF.
- K realizácii umiestnenia odpadového potrubia je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemkov NV.
- Po dokončení stavby bude pozemok NV daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

Majetkoprávne vzťahy:

Stavba sa bude realizovať na pozemkoch parc. C-KN č. 691/114 (E-KN č. 691/1), 691/22 (E-KN č. 691/22, 691/23), 691/180 (E-KN č. 691/26), 691/117, 691/88, 691/181, 691/182, 691/188 (E-KN č. 691/25) v k. ú. Horná Lehota, obec Horná Lehota (mimo zastavané územie obce).

Pozemky parc. C-KN č. 691/117, 691/88 zapísané na LV 525 sú vo vlastníctve stavebníka.

Iné právo k pozemkom stavebník preukázal:

- Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená dňa 24. 09. 2024 s vlastníčkou pozemku parc. C-KN č. 691/180 (E-KN č. 691/26) zapísaného na LV č. 1362;
- Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená dňa 24. 09. 2024 s vlastníčkou pozemkov C-KN č. 691/188 (E-KN č. 691/25) zapísaných na LV č. 1323;
- Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená dňa 23. 09. 2024 s vlastníkom pozemkov parc. C-KN č. 691/181, 691/182 zapísaných na LV č. 1369;
- Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená dňa 24. 09. 2024 s vlastníkmi pozemku parc. C-KN č. 691/22 (E-KN č. 691/23) zapísaného na LV č. 701;
- Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená dňa 19. 09. 2024 s vlastníčkou pozemku parc. C-KN č. 691/22 (E-KN č. 691/22) zapísaného na LV č. 1279;
- Súhlas správcu pozemku parc. C- KN č. 691/114 (E-KN č. 691/1) zapísaného na LV č. 1138, č. SPFS17224/2024/740/009, SPFZ0033331/2024 zo dňa 20. 02. 2024.

Všeobecné ustanovenia:

1. Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia.
2. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Stavebné povolenie je záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania v zmysle § 70 stavebného zákona.
4. Stavebník je povinný uchovávať v nepoškodenom stave doklady od stavby, vrátane projektovej dokumentácie počas výstavby ako aj jestvovania stavby.
5. Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je projekt, ktorého 1 sada sa ponecháva na tunajšom oddelení.
6. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
7. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby tohto povolenia a doklady primerane podľa ustanovení § 17, § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
8. Podľa § 26 ods. 8 vodného zákona oprávnenia stavebníka na uskutočnenie vodnej stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia.
9. Povolenie je evidované pod č. 783.

Námietky účastníkov konania: v konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Odôvodnenie

Stavebník: Obec Horná Lehota, Horná Lehota 210, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 00 314 498 v zastúpení Vladimír Kováčik, Komjatná 338, 034 96, IČO 46044540, požiadal dňa 10. 10. 2024 Okresný úrad Dolný Kubín,

odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Horná Lehota – IBV Pod Dielec. Inžinierske siete – II. Etapa. SO 01 Vodovod, SO 02 Kanalizácia“.

Správny orgán oznámil začatie stavebného konania verejnou vyhláškou č. s. OU-DK-OSZP-2024/008312-009 zo dňa 15. 11. 2024 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom jednotlivo. Pretože podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytovali dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska, orgán štátnej vodnej správy upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. V lehote určenej na uplatnenie námietok a pripomienok v oznámení o začatí stavebného konania, tieto zo strany účastníkov konania neboli uplatnené, rovnako ani dotknuté orgány neoznámili stavebnému úradu svoje stanovisko. V súlade s ustanovením § 61 ods. 5 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa neprihliada.

V konaní boli predložené nasledovné doklady:

- rozhodnutie o umiestnení stavby vydala Obec Sedliacka Dubová pod č. s. 30/2021/ 323-03 zo dňa 06. 06. 2024. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 08. 07. 2024;
- záväzné stanovisko Obce Sedliacka Dubová podľa § 120 a § 140b stavebného zákona pod č. j. 179/2024/688-01 zo dňa 30. 10. 2024, ktorým overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí;
- stanovisko OÚ Dolný Kubín, OSZP- ŠS odpadového hospodárstva, - ŠS ochrany vôd - ŠS OPaK, Nám. slobody 1, 026 01;
- stanovisko OÚ Dolný Kubín, pozemkový a lesný odbor;
- stanovisko OÚ Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina;
- stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne, Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín;
- vyjadrenie Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava;
- vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina;
- vyjadrenie SPP- distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26;
- vyjadrenie OVS, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín;
- vyjadrenie ORANGE SLOVENSKO, a. s., č. BB – 2216/2024 zo dňa 30. 08. 2024;
- vyjadrenie HYDROMELIORÁCIE, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 č. 7449-2/342/2024 zo dňa 13. 09. 2024;
- záv. stanovisko Krajského pamiatkového úradu Žilina, mariánske nám. 19, 010 01 Žilina;
- stanovisko Slovenská správa ciest, IVSC, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina;
- stanovisko Slovenského pozemkového fondu, odboru stanovísk a vecných bremien MT, Búdkova 36, 817 15 Bratislava;
- zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena uzavreté s vlastníckmi pozemkov;
- Zmluvu č. 292/2024 o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby uzavretá dňa 11. 11. 2024 s OVS, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín.

Špeciálny stavebný úrad po preskúmaní žiadosti zistil, že navrhované riešenie je technicky a ekologicky zdôvodnené, uskutočnením a budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske záujmy a práva iných, a preto žiadosti stavebníka vyhovel a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V súlade s § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je žiadateľ oslobodený od platenia správneho poplatku.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 odst. 2 stavebného zákona a § 26 správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Dolný Kubín. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie sa súčasne zverejní na úradnej tabuli Obce Horná Lehota a na webovom sídle úradu.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

.....
odtlačok pečiatky. Podpis oprávnenej osoby

Doručí sa účastníkom konania

1. Vladimír Kováčik, Komjatná 338, 034 96
2. Obec Horná Lehota, Horná Lehota 210, 027 41 Oravský Podzámok Oravou - s požiadavkou na vyvesenie verejnej vyhlášky
3. Ing. Vladimír Otto, Vyšný Kubín 234, 026 01
4. Ostatní účastníci konania – právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – doručuje sa verejnou vyhláškou

Ing. Soňa Vrabčeková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10168

Doručuje sa

Vladimír Kováčik, Komjatná 338, 034 96 Komjatná, Slovenská republika
Obec Horná Lehota, okres Dolný Kubín, s požiadavkou na vyvesenie VV, Horná Lehota 210, 027 41 Horná Lehota, Slovenská republika
Ing. Vladimír Otto, Výšnokubínska 234/170, 026 01 Vyšný Kubín, Slovenská republika

Na vedomie

Obec Sedliacka Dubová, Sedliacka Dubová 157, Sedliacka Dubová, Dolný Kubín
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín 1

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, Bratislava, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 162/19, Žilina

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne, Matúškova 1636/13, Dolný Kubín

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a PK, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina

Slovenská správa ciest, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 1

Okresný úrad Dolný Kubín, OSZP - ŠS OPaK; - ŠS OH, Námestie slobody 0/1, 026 01 Dolný Kubín 1

Okresný úrad Dolný Kubín, pozemkový a lesný odbor, Námestie slobody 0/1, 026 01 Dolný Kubín 1