

OBEC HORNÁ LEHOTA

Horná Lehota 210, p. 027 41 Oravský Podzámok

Spoločný obecný úrad - úsek ÚR a SP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
tel.: 0901 788 720, e-mail: lenka.mansouri@oravskypodzamok.sk

Číslo: 103/2024/183 - 01

Horná Lehota, 05.04.2024

Vybavuje: Ing. Mansouri

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie

**o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
spojeného s miestnym zisťovaním.**

Navrhovateľ – spoločnosť **Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36442151** so sídlom **Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina**, ktorého v správnom konaní zastupuje splnomocnený zástupca **Marek Michtalik SPRE-M, IČO: 37669851**, miesto podnikania **Oravická 1244, 028 01 Trstená** podal dňa 25.03.2024 na tunajšej obci návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby '**17475 – Horná Lehota – Pod Stráň – Rozšírenie NNK**' s navrhovaným umiestnením na pozemkoch v **katastrálnom území Horná Lehota** (podľa situácie, ktorá tvorí prílohu tohto oznámenia). Uvedeným dňom podania bolo začaté územné konanie.

Popis stavby:

Jedná sa o rozšírenie NN siete, ktoré je navrhnuté so zámerom zabezpečenia dodávky elektrickej energie pre nové odberné miesta v západnej časti lokality Pod Stráň.

- SO 01 - Rozšírenie NNK:

Z existujúcej istiacej skrine PRIS 7.1 č. 26 bude pripojené nové NN zemné káblové vedenie, ktorým budú postupne pripojené tri navrhované pilierové istiace skrine 1-PRIS 8.1 č. 27, 2-PRIS 7 č. 28 a 3-PRIS 7 č. 29. Trasa NN zemného káblového vedenia bude viesť koridorom miestnych ciest v lokalite Pod Stráň. Káblové prepoje medzi navrhovanými istiacimi skriňami budú zrealizované celoplastovými 4-žilovými káblami s PVC izoláciou a hliníkovým jadrom typu NAYY-J 4x240 SM. NN káble budú ukončené v navrhovaných istiacich skринiach na svorkách príslušných vývodov. Istiace skrine budú uzemnené uzemňovacím pásikom FeZn 30x4, ktorý bude uložený do výkopu spolu s NN káblovým vedením. Nové NN káblové vedenie celkovej dĺžky cca 238 m bude uložené do chráničky HDPE 110 a položené do káblového lôžka. V celej trase navrhovaného NN zemného vedenia bude do výkopu uložená aj optická chránička HDPE 40 celkovej dĺžky cca 238 m. NN zemné káble a optická chránička budú prekryté výstražnou PVC fóliou červenej farby. Pozdĺž celej trasy nového káblového NN vedenia sa vŕtahuje postranné ochranné pásmo 1m.

Obec Horná Lehota, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad (ďalej v texte iba "stavebný úrad") podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte iba "stavebný zákon") a podľa § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona

oznamuje

všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania a súčasne

nariaďuje

na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa

9. mája 2024 (štvrtok) o 10:00 hod.

**so stretnutím v Hornej Lehote, v lokalite Pod Stráň, pri istiacej skrini č. 26
(vedľa rozostavaného rodinného domu na pozemku parc. č. C-KN 2268/2).**

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť počas úradných hodín pred dňom ústneho pojednávania na Spoločnom obecnom úrade, ktorý sídli na 8. poschodí administratívnej budovy na Námestí slobody 1 v Dolnom Kubíne a svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, pretože na neskôr podané námietky a pripomienky sa neprihliadne. V rovnakej lehote oznámi svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Prípadné stretnutie a nazeranie do spisu Vám odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom, aby Vám zamestnanec stavebného úradu mohol byť plne k dispozícii.

Stavebný úrad Vás upozorňuje, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v prípadnom odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Jozef Mäsiar
starosta obce

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Obce Horná Lehota po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Oznámenie sa súčasne zverejní na webovom sídle Obce Horná Lehota.

Po uplynutí lehoty určenej na zverejnenie žiadame Obec Horná Lehota túto vyhlášku zaslať späť na adresu: Spoločný obecný úrad - úsek ÚR a SP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

.....

.....

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

- Navrhovateľ - Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151 v zastúpení Marek Michalík SPRE-M, Oravická 1244, 028 01 Trstená, IČO: 37669851
- Osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté

Dotknuté orgány:

- Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151
- SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35910739
- Slovak Telekom, a.s., Horná 77, P. O. BOX 4, 974 08 Banská Bystrica 8, IČO: 35763469
- Okresný úrad Dolný Kubín, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00151866_10168
 - odbor starostlivosti o životné prostredie
 - pozemkový a lesný odbor
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina, IČO: 31755194_181

Na vedomie:

- Obec Horná Lehota, Horná Lehota 210, p. 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 00314498
- SOcÚ - úsek ÚR a SP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

KÚ Horná Lehota



TECHNICKÉ RIEŠENIE:

Navrhovaná stavba predpokladá pripojit' z existujúcej isticej skrine PRIS 7.1 č.26 nové zemné NN kábelové vedenie NAYY-J 4x240 SM. Novým NN káblom sa postupne pripoja nové isticej skrine 1-PRIS 8.1 č.27, 2-PRIS 7 č.28 a 3-PRIS 7 č.29. Zapojenie NN siete sa zrealizuje v zmysle výkresu jednodňovej schémy zapojenia.

V zmysle STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-5-54 sa vyhotoví uzemnenie nových istiacich skriní. Priebežná istiacia skrinia vo vedení sa uzemní pod min. hodnotu uzemia $R_z < 15\Omega$. Koncová skrinia vo vedení musí spĺňať podmienku min. hodnoty uzemia $R_z < 5\Omega$. Uzemnenie každej isticej skrine sa vyhotoví uzemňovacím pásikom FeZn 30x4, ktorý sa uloží do výkopu spolu s navrhovaným NN kábelovým vedením.

Do výkopu sa spolu s NN zemným vedením uloží v celej trase optická chránička HDPE 40. Nové kábelové vedenia sa uložia do chráničky HDPE 110 do kábelového lôžka podľa sprievodného výkresu uloženia káblu. Nad takto uložený kábel a optickú chráničku sa položí výstražná fólia PVC červenej farby.

Uloženie kábla do zeme musia byť splnené podmienky priestorového usporiadania vedení, t. j. min. hodnoty súbehu a krížovania jednotlivých vedení v zmysle STN 73 6005. Pred realizáciou stavby dôjde ku vyčisteniu všetkých inžinierskych sietí, ktoré sa na základe vyjadrení správcov inžinierskych sietí nachádzajú v mieste uloženia nových NN kábelových vedení.

TRASA NOVÝCH VEDENÍ:

Celková trasa nových NN vedení NAYY-J 4x240 SM v chráničke HDPE 110 je cca 238m.

Celková trasa novej optickej chráničky HDPE 40 je cca 238m.

ISTICE SKRINE:

- 1-PRIS 8.1 č.27
- 2-PRIS 7 č.28
- 3-PRIS 7 č.29
- HASMA PRIS 8.1 DIN0 W 3/5 P2 IP2X
- HASMA PRIS 7 DIN0 W 2/6 P2 IP2X
- HASMA PRIS 7 DIN0 W 2/6 P2 IP2X

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V SIETI NN - 3 PEN - 50 HZ 3x400/230 TN-C:

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa požiadaviek STN 33 2000 4-41

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v novej prevádzke

- ochrana izolovaním živých častí
- ochrana zbraňami alebo krytmi

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche

- ochrana samočinným odpojením napájania
- ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo rovnocennou izoláciou



Celá projektová dokumentácia je chránená autorským zákonom. Akákoľvek manipulácia s ňím vyžaduje súhlas autora projektu.

Zodp. projektant:	Milan Michalik
Vypracoval:	Milan Michalik
Kreslil:	Ing. Dušan Vrab
Investor:	Sredoslovenská Distribučná, a. s. ulica Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Stavba:	17475 - Horná Lehota - Pod Straň
Miesto stavby:	Rozšírenie NNK
Názov výkresu:	Situčný výkres stavby
Formát:	A4
Stupeň dok.:	DRS
Dátum:	02/2024
Zak. číslo:	02/02/2024
Arch. číslo:	1:1000
Mierka:	1:1000
Číslo výkresu:	01